NÁVOD PRO MONTÁŽ A PROVOZ



ultraSilence
Technology by Helios

LONGLIFE KUGELLAGER 40.000h

IP 45

Miniventilátor

Helios MiniVent

M1/100/120 **N / C**

- Ventilátor s doběhem, s nastavením intervalu spínání a zpoždění náběhu

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky Helios v ČR
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

E|S|T

Společnost Elektro-System-Technik s.r.o. (EST) je zavedenou obchodní firmou v oblasti prodeje elektrotechniky, komunikačních a řídicích systémů, vzduchotechniky a kabelů. Na českém a slovenském trhu zastupujeme renomované výrobce z Německa, Francie, Belgie, Rakouska a Itálie, kteří patří ke špičce ve svém oboru. Jsme rovněž specialistou v systémech KNX.

- Více informací o našich produktech najdete na stránkách **www.est-praha.cz**
- Další informace nadejete na našem firemním facebookovém profilu **www.fb.com/ESTsro**
- Vybrané produkty si můžete prohlédnout v **showroomu** na adrese Pod Pekárnami 338/12, Praha 9 (po tel. domluvě)
- Nakoupit zboží můžete na e-shopu **www.est-praha.cz/eshop** nebo ve velkoobchodech elektromateriálem

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky Helios v ČR
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

KAPITOLA 1

BEZPEČNOST

1.0 Důležité informace

Pro zajištění bezvadné funkce a vlastního bezpečí je třeba veškeré následující předpisy důkladně pročíst a řídit se jimi. Tento dokument je součástí produktu a jako takový je třeba jej uchovávat přístupně a trvale, aby byl zajištěn bezpečný chod ventilátoru. Veškeré bezpečnostní předpisy týkající se zařízení musejí být dodržovány.

⚠ NEBEZPEČÍ
⚠ VAROVÁNÍ
⚠ OPATRNOST

1.1 VAROVÁNÍ

Symboly nacházející se nalevo od tohoto textu jsou bezpečnostně-technické varovné informace. Aby se zamezilo rizikům zranění a vzniku nebezpečných situací, musí být bezpodmínečně respektovány veškeré bezpečnostní předpisy, resp. symboly v tomto dokumentu!

1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro použití, připojení a provoz platí zvláštní ustanovení; v případě pochybností je nutné se dodatečně informovat. Další informace lze získat v příslušných normách a textech zákonů.

⚠ NEBEZPEČÍ

⚠ Při provádění jakýchkoliv prací na ventilátoru je nutné dodržovat všeobecně platné předpisy o ochraně zdraví při práci a o snížení rizika úrazu!!
• Veškeré elektrické práce, stejně jako uvedení do provozu, údržba a instalační práce musí být prováděny pouze autorizovaným elektrikářem!
• Před veškerými čistícími, údržbovými nebo instalačními pracemi nebo před otevřením spojovacího prostoru je třeba dbát na následující body:
– Přístroj všepólově odpojit od sítě a zajistit proti opětovnému spuštění!
– Je nutné vyčkat na úplné zastavení rotujících částí!
– Poté, co se rotující části zcela zastaví, je nutné vyčkat 3 minuty, protože z vnitřních kondenzátorů může vycházet nebezpečné napětí i po odpojení od sítě!
• Je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vztahující se na zařízení! Případně musejí být dodržovány také předpisy specifické pro daný stát!
• Je nutné zajistit rovnoměrné přívodní proudění a volné vyfukování!
• Při provozu ohnišť závislých na odvodu komínem v odvětrávaném prostoru musí být za všech provozních podmínek zajištěn dostatek přiváděného vzduchu (případné dotazy směřujte na odborníka-kominíka). Je nezbytné dbát na aktuálně platné místní předpisy a zákony!
• Malé ventilátory MiniVent M1/100/120 smějí používat děti od 8 let a osoby se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly upozorněny na zásady bezpečného používání přístroje a pochopily možná nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění nebo údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

1.3 Nárok na záruku – vyloučení zodpovědnosti

Tato dokumentace musí být respektována v celém svém rozsahu, jinak se záruka ruší. Totéž platí pro nárokování zodpovědnosti na společnosti Helios. Použití příslušenství, které není doporučeno či nabízeno společností Helios, není přípustné. Na případně vzniklé škody se záruka nevztahuje. Změny či přestavby přístroje jsou nepřípustné a vedou ke ztrátě shody, jakákoliv záruka či jakékoliv ručení je v tomto případě vyloučeno.

1.4 Předpisy – směrnice

DŮLEŽITÉ

Při řádné instalaci a provozu v souladu s určením přístroje tento v okamžiku své výroby odpovídá platným předpisům a směrnicím CE.

1.5 Transport

Ventilátor je z výroby zabalen tak, že je chráněn proti běžné zátěži při přepravě. Přepravu realizujte s pečlivostí.
Je doporučeno ponechat ventilátor v originálním balení. .

1.6 Převzetí zásilky

Zásilka musí být zkontrolována z hlediska možných poškození a správnosti dodaného typu hned při dodání. Jestliže jsou zjištěny škody, okamžitě zajistěte hlášení o škodě za účasti přepravce. Jestliže není reklamace podána včas, případné nároky zanikají.

1.7 Skladování

Při skladování po delší dobu je třeba přijmout následující opatření, aby se zamezilo škodlivým vlivům: ochrana motoru suchým, vzduchotěsným, pro prach nepropustným obalem (plastový sáček se sušidlem a indikátory vlhkosti). Uložení bez otřesů, bez přístupu vody a za konstantní teploty mezi –20 a +40 °C.
Při uskladnění trvajícím déle než tři měsíce, resp. při nečinnosti motoru, musí proběhnout údržba dle kapitoly 8. Při dalšípřepravě (zejména na delší vzdálenosti; např. po moři) je nutno vyzkoušet, zda je obal pro daný způsob přepravy a danou trasu vhodný. Škody zapříčiněné nepřiměřenou přepravou, skladováním nebo zprovozněním jsou doložitelné a nevztahuje se na ně záruka..

1.8 Oblast použití

– Použití v souladu s určením:

UPOZORNĚNÍ

Malé ventilátory MiniVent M1/100/120 se hodí pro přepravu normálního nebo lehce prašného (velikost částic < 10 µm), méně agresivního a vlhkého vzduchu, v mírném klimatu a v oblasti jejich výkonové charakteristické křivky, viz propagační materiály firmy Helios, příp. internet. Přípustný je pouze provoz při instalaci napevno uvnitř budov. Maximální povolená teplota média a prostředí činí 40 °C. Malé ventilátory MiniVent M1/100/120 odpovídají typu jištění IP45, ochranné třídě II a je možné je instalovat v souladu s VDE 0100, část 701, do oblasti 1 vlhkých prostor.

– Chybné používání předvídatelné rozumem:

UPOZORNĚNÍ

Ventilátory se nehodí pro provoz za ztížených podmínek, jako jsou např. vysoká vlhkost, agresivní média, delší období nečinnosti, silné znečištění, nadměrné namáhání klimatickými, technickými nebo elektronickými vlivy. Totéž platí pro mobilní použití ventilátorů (vozidla, letadla, lodě atd.). Použití za takových podmínek je možné jen se souhlasem společnosti Helios, protože sériové provedení se k těmto účelům nehodí.

– Neoprávněné, zakázané použití: :

UPOZORNĚNÍ

Použití v situacích, pro které přístroj není určen, je nepřípustné! Přeprava pevných látek nebo částí pevných látek o velikosti nad 10 µm v přepravním médiu či v kapalinách není dovolena. Přepravní média, která leptají materiály, z nichž je ventilátor vyroben, stejně jako abrazivní média nejsou přípustná. Použití v oblastech s rizikem exploze není dovoleno!

1.9 Výkonová data
Technický štítek přístroje informuje o závazných elektrických hodnotách; ty musejí být sladěné s místní elektrickou sítí. Výkony ventilátoru byly zjištěny ve zkušebně v souladu s DIN EN ISO 5801.

1.10 Údaje o hluku
Údaje o hluku, jež se vztahují na vzdálenosti, platí za podmínek na volném prostranství. Úroveň zvukového tlaku se v případě vestavby může od hodnoty v katalogu značně lišit, jelikož je silně závislý na skutečnostech daných vestavbou, tzn. na absorpční schopnosti prostoru, velikosti prostoru a na jiných faktorech.

KAPITOLA 2

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ POKYNY

2.0 Kvalifikace personálu
⚠ **Elektrické zapojení a zprovoznění, stejně jako instalační a údržbové práce na ventilátoru smějí být prováděny pouze k tomu školenými odborníky-elektrikáři.**
– Malé ventilátory MiniVent **M1**/100/120 mohou být používány dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí jen tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a rozumějí nebezpečím z toho plynoucím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmějí být prováděny dětmi bez dozoru.

2.1 Ochrana proti dotyku
Malé ventilátory MiniVent M1/100/120 N / C nepotřebují žádnou ochrannou mřížku, protože splňují požadavky normy DIN EN 60335-2-80, bod 20.101.

2.2 Ochrana motoru
Motor miniventilátoru MiniVent **M1**/100/120 N / C je vybaven teplotním kontaktem, který je sériově propojen s vinutím a samočinně vypíná a po ukončeném ochlazení zase spíná.

KAPITOLA 3

TECHNICKÉ ÚDAJE

3.0 Přehled typů ventilátorů MiniVent M1/1.. N / C
M1/100 **N / C** s doběhem, s nastavením intervalu spínání a zpoždění náběhu **Obj. č. 6172.003**
M1/120 **N / C** s doběhem, s nastavením intervalu spínání a zpoždění náběhu **Obj. č. 6361.003**

3.1 Technické údaje

M1/100 N / C

Rotor Ø [mm]	92	Elektrický přívod	CYKY 3 x 1,5 mm²
Střídavý proudv	1~	Typ jištění	IP 45 (s ochranou proti stříkající vodě)
Napětí/frekvence	230 V, 50 Hz	Třída ochrany	II
Příkon [W]	9/5	Hmotnost cca [kg]	0,8
Jmenovitý proud [mA]	0,06/0,04	Počet otáček [1/min]	2650/2250
Přepravní objem [m³/h]	90/75		

M1/120 N / C

Rotor Ø [mm]	111	Elektrický přívod	CYKY 3 x 1,5 mm²
Střídavý proud	1~	Typ jištění	IP 45 (s ochranou proti stříkající vodě)
Napětí/frekvence	230 V, 50 Hz	Třída ochrany	II
Příkon [W]	13/10	Hmotnost cca [kg]	1,05
Jmenovitý proud [mA]	0,09/0,08	Počet otáček [1/min]	2350/2050
Přepravní objem [m³/h]	170/150		

3.2 Příslušenství

WES 100	Set pro montáž do stěny	**Obj. č. 0717**
WES 120	Set pro montáž do stěny	**Obj. č. 0486**
MF 100	Montážní příruba	**Obj. č. 6188**
TWH 100	Teleskopické pouzdro do stěny	**Obj. č. 6352**
TWH 120	Teleskopické pouzdro do stěny	**Obj. č. 6353**
MBR	Montážní kryt	**Obj. č. 0281**

3.3 Životnost výrobku

Tento přístroj je konstruován na životnost nejméně 40 000 h při provozu S1 s maximálním výkonem při maximální povolené teplotě okolí.

3.4 Rozměry

M1/100 **N / C**

Obr. 1



Rozměry v mm

M1/120 **N / C**

Obr. 2



Rozměry v mm

KAPITOLA 4

FUNKCE

4.0 Popis funkce M1/100/120 N / C

Vestavěné intervalové řízení umožňuje provoz ventilátoru v předem zadaných časových intervalech. Ventilátor je možné aktivovat vnějším vypínačem (např. současně se světlem) se zpožděným startem cca 45 s a doběhem cca 6 min (časový vstup). Vnějším vypínačem se doba intervalu zruší a začne opět běžet po uplynutí doběhu. Současně je možné i manuální řízení (zap/vyp) pomocí vypínače a je podřízeno časovému vstupu.

Možnosti nastavení / tovární nastavení*:
- Zpožděný start: 0, **45 s***., 90 s., 120 s
- Doběh: **6***, 10, 15, 21 min.
- Místo zpožděného startu lze také připojit tlačítko (impulz min. 0,5 s), které při stisku spustí ventilátor na dobu doběhu
- Intervalový provoz: **0 h**, 8 h, 12 h, 24 h; **nižší stupeň**, vyšší stupeň
- Manuální ovládání (přepínač): nižší stupeň, **vyšší stupeň**

⚠ NEBEZPEČÍ

⚠ Změnu nastavení smí provádět pouze autorizovaný elektrotechnický odborník!

Ventilátor má následující funkce:

Zpožděný start

Když ventilátor zapneme, začne běžet až po uplynutí nastavené doby zpožděného startu. Pokud vypínačem zapínáme zároveň i světlo (2pólový vypínač), lze vstoupit na krátkou dobu do místnosti, aniž by se ventilátor rozběhl.

Doběh

Po vypnutí běží ventilátor dál a zastaví se automaticky až po uplynutí nastavené doby doběhu.

Intervalový provoz

Ventilátor se může v nastavených časových intervalech sám spouštět a po uplynutí doby doběhu zase automaticky vypínat. Doba intervalu začne po posledním vypnutí na časovém vstupu i při manuálním provozu mezitím. Manuální provoz nemá žádný vliv na intervalový provoz. Doba zapnutí v intervalovém provozu odpovídá nastavené době doběhu.

⚠ VAROVÁNÍ

V továrním nastavení je intervalový provoz deaktivován.

Testovací mód

Po odpojení od napětí (při výpadku proudu nebo vypnutí jističe) se ventilátor na 1 min nachází v testovacím módu (předpoklad: přístroj je v továrním nastavení). Zde je zpožděný start a doběh v průběhu první minuty, případně pro jeden spínací cyklus, deaktivován.

KAPITOLA 5

ČIŠTĚNÍ/DEMONTÁŽ

⚠ NEBEZPEČÍ

5.0 Čištění

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!

– Před zahájením čištění odpojte ventilátor na všech pólech od sítě a zajistěte jej proti opětovnému spuštění!
– Čelní kryt, ochrannou mřížku a viditelné části krytu čistěte vlhkým hadříkem.
– Nepoužívejte agresivní, laky rozpouštějící čisticí prostředky!
– Vysokotlaké čištění nebo čištění proudem vody není dovoleno!

5.1 Demontáž čelního krytu:

1. Vypněte jednotku a zajistěte proti opětovnému zapnutí!
2. Tažením za vnější hrany je možné čelní kryt ❶ uvolnit a sejmout (obr. 3/4).

Obr. 3



Obr. 4



⚠ POZOR

Veškeré následující informace a instrukce jsou určeny pouze pro autorizovaného odborníka v oboru elektroinstalace!

KAPITOLA 6

INSTALACE

6.0 Rozsah dodávky/konstrukce

Vyjměte dodávaný komplet z krabice až bezprostředně před montáží, abyste zamezili případnému poškození nebo znečistění během dopravy jakož i na stavbě.

MiniVent M1/100/120.. **Obr. 5**



❶ **Čelní kryt**
❷ **Kryt svorkovnice**
vč. 2 upevňovacích šroubů
❸ **Řídicí elektronika**
❹ **Plastový kryt** s rotorem
❺ **Rozváděcí kolo** lze při omezené vestavné hloubce sejmout
❻ **Zpětná klapka** (snímatelná)
❼ **Kabelová průchodka**
❽ **Montážní set**
2 šrouby včetně hmoždinek pro upevnění do zdiVÝSTRAHA

⚠ POZOR

6.1 Příprava pro montáž na stěnu nebo na strop (montáž na omítku)

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Ventilátor je sériově dodáván jako kompletní jednotka, tzn. připravený k zapojení. Montáž a zprovoznění ventilátorového vkládacího dílu by měly být provedeny teprve po ukončení ostatních prací a po konečném vyčištění, aby se zabránilo poškození a znečištění větracího zařízení.

Po sejmutí obalu a před začátkem montáže zkontrolujte následující:
– jsou patrné škody vzniklé při přepravě,
– zlomené, resp. ohnuté díly,
– volnoběh rotoru.

6.2 Instalace

MiniVent **M1**/100/120 N / C je zkonstruován pro přímou montáž na stěnu. Kryt nesmí být při montáži zdeformován či pokřiven, je také nutné dbát na rovinnost plochy určené pro vestavbu ventilátoru. Ventilátory smějí být instalovány jen na dostatečně pevný podklad s odpovídající nosností, a to za použití k tomu určených upevňovacích prostředků. Je nutné zabezpečit dostatečné dodatečné proudění! Příp. dbejte na pokyny dle DIN 1946-6.

1. Výstup kabeláže ze stěny:
– Poloha výstupu kabeláže je v temném prostoru variabilní (obr. 6).
– Odstup od středu roury je podle výstupu kabelu 58/68* mm s možností změny polohy pod krytem.
– Pro snadnou montáž se doporučuje provést výstup, jak je znázorněno na obrázku (vždy otočitelný o 90°). Optimální pozice je vždy 45°, pokud se výstup kabeláže nachází přímo na pozici izolační kabelové průchodky.

– Vnitřní průměr roury **M1**/100 = 100 mm resp. **M1**/120 = 120 mm
a odstup od rohů místnosti: minimálně 90 mm.
– Při kladení elektrických rozvodů na omítku musí být postranní vybrání pro vstup kabelů (obr. 9, poz. ①) v krytu vylomeno!
– Připojovací kabel musí být uložen tak, aby podél kabelu nemohla proniknout voda. Kabel nesmí vést přes ostré hrany!

Obr. 6



Obr. 7



2. Vrtané otvory:
Přiložte pouzdro, označte polohu děr a vyvrtejte je. Pro montáž použijte min. 2 upevňovací šrouby s hmoždinkami.

3. Zpětná klapka a rozváděcí kolo
– Při montáži zařízení musí být rozváděcí kolo ❺ namontováno **kolmo**. Aretací lze otáčet po 90°.
– Před finální montáží ventilátoru nalepte pěnovou pásku (součástí dodávky) (obr.8)

Obr. 8



Obr. 9



4. Montážní příruba MF 100 (příslušenství)
Při stísněných prostorových podmínkách ve stropu, v tenkých stěnách nebo úzkých šachtách. Montážní přírubu MF 100 připevněte ve správném úhlu hmoždinkami na zeď nebo na strop (je možné dát na sebe libovolný počet přírub). Potom připevněte ventilátor na přírubu MF 100 pomocí přiložených šroubů (Obr. 10/11) Vhodné i pro montáž tahacího vypínače na šňůrku (příslušenství).

Obr. 10



Obr. 11



⚠ NEBEZPEČÍ

6.3 Elektrické připojení

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!
- **Elektrické zapojení, resp. první zprovoznění smí být provedeno výlučně autorizovaným elektrikářem za současného zohlednění údajů uvedených v přiložených schématech zapojení.**
- **Je nutné bezpodmínečně respektovat příslušné normy, ustanovení o bezpečnosti (např. DIN VDE 0100) i technické podmínky zapojení dané distributorem elektrické energie!**
- **Nezbytně nutný je dle platných předpisů všepólový síťový rozpojovač/revizní spínač s min. otvorem pro kontakt o velikosti 3 mm (VDE 0700 T1 7.12.2 / EN 60335-1)!**
- **Typ sítě, napětí a frekvence musejí souhlasit s údaji na výkonnostním štítku.**

6.4 Zapojení přívodního elektrického kabelu
- Je třeba použít CYKY vodič běžně dostupný v prodejní síti s maximálním průměrem 11 mm.
- Izolační průchodku předem propíchněte kulatým nástrojem nebo ji propíchněte přímo přívodním elektrickým kabelem (obr. 9, Poz. ③)
- Odstraňte vnější opláštění v délce 100 mm, vodiče odizolujte v délce 7 mm (obr. 12).
- Přívodní elektrický kabel opatrně prostrčte izolační průchodkou.
- Položte vodiče ve vodicím kanálu a zapojte je dle schématu zapojení (viz str. 10).
- Zkontrolujte izolaci přívodního kabelu a pevnost uchycení jednotlivých žil ve svorkách.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud po montáži přívodního elektrického kabelu izolační průchodka neobstupuje plášťový vodič rovnoměrně, musí být průchodka utěsněna dodatečně např. pomocí silikonu. Jinak dojde k zániku IP jištění.
- Přívodní vedení veďte tak, aby se kondenzovaná voda nemohla nijak dostat dovnitř vedení v celé jeho délce. **Kabel nesmí být veden přes ostré hrany!**
- Prověřte, zda je ventilátor používán v souladu s jeho určením.
- Porovnejte síťové napětí s údaji na výkonnostním štítku.

⚠ VAROVÁNÍ

– Zkontrolujte, zda je ventilátor dobře ukotvený a odborně připojený k elektrické rozvodné síti.
– Zkontrolujte volnoběh rotoru.
– Prověřte dobré upevnění všech dílů, zejm. šroubů, matic, ochranných mřížek, **šrouby přitom neuvolňujte!**
– Při zkušebním chodu zkontrolujte, zda ventilátor nevydává zvuky a zda nevibruje.
– Porovnejte příkon s údajem na výkonnostním štítku.

Obr. 12



- Délka jednotlivých žil 100 mm
- Délka odizolování 7 mm
- Odstraňte opláštění kabelu podle kab. kanálu

Obr. 13



1. Zatlačte kryt svorkovnice ❷ do drážky a pevně utáhněte šrouby.
2. Zalapněte čelní kryt ❶.

6.5 Montáž

Obr. 14



Obr. 15



⚠ VAROVÁNÍ

6.6 Provoz

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Aby byla zajištěna bezvadná funkce ventilátoru, je třeba pravidelně kontrolovat následující:
– tvorbu prachových usazenin a nečistot v krytu, resp. na motoru a rotoru,
– volnoběh rotoru,
– výskyt nadměrných vibrací či zvuků.
Při problémech v rámci některého z výše uvedených bodů je nutné provést údržbu v souladu s pokyny v kapitole 8.

KAPITOLA 7

FUNKCE

⚠ NEBEZPEČÍ

7.0 Funkce M1/100/120 N / C

⚠ Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v kapitole 1.2!

1. Zpožděný start (0 s, 45 s, 90 s, 120 s) DIP přepínač S1-2 (viz SS-920.1)
Po zapnutí svorky 1 začne ventilátor běžet až po uplynutí nastavené doby zpožděného startu. Pokud vypínačem zapínáme zároveň i světlo (2pólový vypínač), lze vstoupit na krátkou dobu do místnosti, aniž by se ventilátor rozběhl. Tovární nastavení cca 45 s.

2. Provoz s tlačítkem
Při deaktivovaném zpoždění startu „off" lze zapnout ventilátor tlačítkem na svorce 1 (impulz min. 0,5 s).

3. Doběh (6 min, 10 min, 15 min, 21 min) DIP přepínač S3+4 (viz SS-920.1)
Po odpojení svorky 1 běží ventilátor dál a po uplynutí doby doběhu se sám vypne. Tovární nastavení je cca 6 min.

4. Intervalový provoz (0 h, 8 h, 12 h, 24 h) DIP přepínač S5+6 (viz SS-920.1)
Ventilátor lze automaticky zapnout v nastavitelných časových intervalech. Po uplynutí doby doběhu ventilátor automaticky vypne. Doba intervalu začne po posledním vypnutí na svorce 1 (časový vstup) i při manuálním provozu mezitím (svorka 2). Manuální provoz nemá žádný vliv na intervalový provoz. Doba zapnutí v intervalovém provozu odpovídá nastavené době doběhu. Tovární nastavení je 0 h.
V továrním nastavení je intervalový provoz deaktivován. Požadovaný interval se nastavuje pomocí DIP přepínačů podle tabulky (viz SS-920.1).

5. Změna továrního nastavení
DIP přepínač (viz SS-920.1). Přístroj musí být všemi póly odpojen od sítě!

Osvětlení
Při spojení s osvětlením místnosti (svorka 1 nebo 2) se musí použít 2pólový vypínač.

⚠ OPATRNOST

POZOR: Paralelní zapojení
Paralelní zapojení několika ventilátorů není dovoleno.

- Jumper
Podle polohy jumperu běží ventilátor typu M1/100 N / C s výkonem 75 nebo 90 m^3/h a ventilátor typu M1/120 N / C s výkonem 150 nebo 170 m^3/h.
Jumper 1 (viz SS-931)

– Typ M1/100 N / C
Poloha A – tovární nastavení
Svorka 1 = 75 m³/h, aktivace s časovou funkcí
Svorka 2 = 90 m³/h, aktivace manuálně
Poloha B
Svorka 1 = 90 m³/h, aktivace s časovou funkcí
Svorka 2 = 75 m³/h, aktivace manuálně

– Typ M1/120 N / C
Poloha A – tovární nastavení
Svorka 1 = 150 m³/h, aktivace s časovou funkcí
Svorka 2 = 170 m³/h, aktivace manuálně
Poloha B
Svorka 1 = 170 m³/h, aktivace s časovou funkcí
Svorka 2 = 150 m³/h, aktivace manuálně

⚠ VAROVÁNÍ

Funkční test – testovací mód:
Po přiložení napětí se ventilátor nachází asi 1 min v testovacím modu (předpoklad: DIP přepínač je v továrním nastavení, viz SS-920.1), při čemž je zpožděný start a doběh v první minutě nebo pro jeden spínací cyklus deaktivován

PŘEHLED SCHÉMAT
M1/100 N / C
M1/120 N / C

7.1 Schéma pro M1/100/120 N /C

Připojení – zákazník



Vnitřní princip funkce / Poloha jumperu



Zpětné napětí / Osvětlení místnosti / Doutnavka
Vlivem elektroniky je na svorce 1 „energeticky slabé" zpětné napětí. Abychom při použití vypínače s doutnavkou zabránili trvalému svícení doutnavky, lze paralelně k doutnavce zapojit kondenzátor (X2 kondenzátor 0,33 µF/250 V AC s lankem).
Abychom nepůsobili nepříznivě na elektroniku, používá se k vypínání osvětlení místnosti zásadně 2pólový vypínač.

Nastavení DIP přepínače **SS-920.1**



			DIP přepínač					
			1	2	3	4	5	6
Zpoždění při sepnutí		0 s	off	off	—	—	—	—
		45 s	on	off	—	—	—	—
		90 s	off	on	—	—	—	—
		120 s	on	on	—	—	—	—
Doběh / Doba sepnutí		6 min	—	—	off	off	—	—
		10 min	—	—	on	off	—	—
		15 min	—	—	off	on	—	—
		21 min	—	—	on	on	—	—
Délka intervalu / doba sepnutí = doba doběhu		0 Std	—	—	—	—	off	off
		8 Std	—	—	—	—	on	off
		12 Std	—	—	—	—	off	on
		24 Std	—	—	—	—	on	on

KAPITOLA 8

ÚDRŽBA

⚠ NEBEZPEČÍ

8.0 Údržba

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!

– Před demontáží ventilátor odpojte na všech pólech od sítě a zajistěte jej proti opětovnému spuštění!
– Zařízení jsou v zásadě bezúdržbová, nepředpokládá se žádná údržba ze strany uživatele. Veškeré případně nezbytné údržbové práce musí provádět kvalifikovaný elektrikář!
– Nadměrné usazování nečistot, prachu, mazadel ad. na rotoru, motoru, ochranné mřížce a především v místech mezi krytem a rotorem je nepřípustné, protože může vést k nevyváženosti rotoru, přehřátí motoru nebo k zablokování rotoru. V takových případech musí být zařízení vyčištěno.
– V případě delší nečinnosti je nutné při opětovném zprovoznění provést údržbu.

Je nutné zkontrolovat:

- bezpečné ukotvení ventilátoru na podkladu/na zařízení, v případě pochybností obnovit
- odstranit usazené nečistoty
- mechanická poškození – případně přístroj zastavit, poškozené díly vyměnit
- pevnost utažení šroubů, šrouby přitom neuvolňujte!
- kvalitu krytu (trhliny, křehnutí umělé hmoty)
- volnoběh rotoru – pokud se rotor nepohybuje volně, podívejte se na příčiny poruch v 8.1
- hluk v ložiscích
- vibrace – viz příčiny poruch 8.1
- příkon odpovídající technickému štítku – viz příčiny poruch 8.1

⚠ VAROVÁNÍ

8.1 Příčiny závad

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Závada	Příčiny	Řešení
Ventilátor nestartuje	– žádné napětí	zkontrolujte síťové napětí, zkontrolujte zapojení dle schématu
	– rotor je blokovaný	odstraňte blok, rotor vyčistěte, případně vyměňte
	– motor je blokovaný	kontaktujte zákaznickou podporu Helios
Pojistka spustila	– zkrat vinutí v motoru	kontaktujte zákaznickou podporu Helios
	– přívodní vedení, resp. zapojení je poškozeno	vyměňte díly, příp. motor (kontaktujte zákaznickou podporu Helios)
	– chybné zapojení	zkontrolujte zapojení, příp. jej změňte
Vibrace	– znečištění	vyčistěte
	– rezonance způsobená upevněním	zkontrolujte upevnění, příp. jej vylepšete
Neobvyklé zvuky	– smýkající se rotor	rotor vyčistěte, příp. vyměňte
	– poškození ložisek	kontaktujte zákaznickou podporu Helios
	– mechanické poškození	proveďte údržbu
Ventilátor nedává výkon (počet otáček)	– nedostatečná přeprava vzduchu	zkontrolujte přiváděné a odváděné proudění
	– chybné napětí	zkontrolujte/změňte zapojení
	– poškození ložisek	kontaktujte zákaznickou podporu Helios
	– znečištění	vyčistěte
	– nedostatečné zbytkové proudění	zvětšete otvory pro zbytkové proudění

⚠ VAROVÁNÍ

8.2 Ukončení chodu a likvidace odpadu

⚠ Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 1.2!

Díly a komponenty ventilátoru, které dosáhly hranice své životnosti, např. opotřebením, korozí, mechanickým zatížením, únavou a/nebo jiným, bezprostředně neurčitelným vlivem, je po ukončené demontáži nutné odborně a odpovídajícím způsobem zlikvidovat v souladu s národními a mezinárodními zákony a předpisy. Totéž platí pro pomocné provozní látky jako oleje a mazadla nebo jiné látky. Vědomé či nevědomé další využívání použitých dílů jako např. rotorů, valivých ložisek, klínových řemenů atd. může vést k ohrožení osob, životního prostředí, ale i strojů a zařízení. Je nutné dbát na odpovídající, místně platné provozní předpisy a tyto také uplatňovat.

Návod rovněž ke stažení na http://www.est-praha.cz/montazni-navody

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky Helios v ČR
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz