


Installationsanleitung

Installation Instructions

PROTACT XXX

TASTER

PUSH BUTTON




1
Draht abisolieren (7 mm)
Strip the wire (7 mm)



2
Draht durch Dichtung stecken
Insert wire into sealing



3
Draht anschließen
Connect wire




MV 001900 10/13




4
Dichtung aufdrücken
Fix the sealing



5
Durchverdrahtung von Tastern
Combination of pushes



6
Entriegeln (mit beigef. Werkz.)
Unlocking (with spec. tool)



7
Draht anschließen (12V~/AC)
Connect wire (12V~/AC)



8
Keine Dichtung!
No gasket!
LED-Einheit festclippen
Fix the LED unit



9
Verdrahteter LED-Taster
LED push incl. wiring

Techn. Dat.
 * max. 24V~/~ (AC/DC)/1,5A (LED: 12V~/0,02A)
 * Nur Schutzkleinspannung! Protect. low volt. only!
 * Leiter starr/Wire rigid 0,6 - 0,8 mm
 * Leiter flex/Wire flex: Photo 6A: Erst entriegeln/Unlock
 * -20°C...60°C / IP 54, Druckkraft/Op. force 5 N

Grothe GmbH
 Löhestraße 22 * D-53773 Hennef
 Tel.: (0 22 42) 88 90-0 * Fax: -36
 Internet: www.grothe.de



LED-Beleuchtung
LED-unit

Verdrahtung
Wiring