



Ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed2

- základní ochrana je zajištěna základní izolací mezi živými a neživými částmi
- ochrana při poruše je zajištěna automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana je doplňující ochranné pospojení

Přístroje upvenit do řad na lišty DIN a zakrýt typovým krycím panelem.
Neobsazené pozice v krycím panelu zakrýt modulovými zásepky.
Značení přístroje a svorkovnic dodržet dle dokumentace.

Vypracoval: Ing. Martin Feč	Koordinátor: Michal Spěvák	Zodp.projektant: Martin Feč	Č. zakázky: ETI-003-2023
Výrobce: ETI Elektroelement s.r.o. P3 Logistics Parks, Budova F Paceřická 2773 19300 Praha - Horní Počernice			Datum: 03/2023
			Formát: 1xA4
Obsah: Rozváděč nízkého napětí RFVE DC4-2 T2			Výkres: RFVE 04
			